



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Εκ του υπ' αριθ. **25/6-11-2018** πρακτικού τακτικής συνεδρίασεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων.

Αριθ.αποφ. **317/2018**

Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Σύνδεση δικτύου αποχέτευσης Σχολής Πυροβολικού με το δίκτυο πόλης της Νέας Περάμου».

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 6 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ' αριθ. 20872/2-11-2018. εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010.

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 26 ήτοι:

<u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ</u>		<u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u>
Μαυροειδή Βασιλική -Πρόεδρος	Πολυχρόνης Ιερόθεος	Σταμούλης Ιωάννης
Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Σωτηρίου Γεώργιος	Βογιατζή Εμμανουέλα
Μιχάλαρος Γεώργιος	Δρυμούσης Κων/νος	Πιλίλης Σωτήριος
Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Ρήγα Ελένη	Ζάλης Αθανάσιος
Δήμας Ιωάννης	Μαρινάκης Ιωάννης	Παπαλευθέρης Ελευθ.
Κορώσης Σπυρίδων	Παπαπανούσης Νικόλαος	Δρένης Αθανάσιος
Λέλης Μελέτιος	Φωτίου Σταύρος του Κων.	Γρίβα Παναγιώτα
Καράμπελας Κων/νος	Κόττας Βασίλειος	-----
Παπανίκος Δημήτριος	Βαρελάς Κλεάνθης	Λιώτας Δημοσθ. - Πρόεδρος
Ρήγα Ιωάννα	Μπερδελής Γεώργιος	Δημοτ. Κοινότητας Ν. Περάμου
Φυλακτός Κων/νος	Μαργέτης Παναγιώτης	
Καστάνη Αικατερίνη	Χοροζάνης Αντώνιος	
Κολάτας Ιωάννης	Μιχάλαρος Ιωάννης	

Η κα. Πρόεδρος εκήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως.

Προσκληθείς παρίστανται ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίων της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κ.. Μουσταίρας Ηλίας.

Στην αρχή της υπ' αριθ. 325/2018 απεχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπερδελής Γεώργιος και Μαργέτης Παναγιώτης.

Στην αρχή της υπ' αριθ. 326/2018 προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπερδελής Γεώργιος και Μαργέτης Παναγιώτης.

Στο τέλος της υπ' αριθ. 327/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βαρελάς Κλεάνθης.

Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 8^ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ' όψη των μελών του Δημοτικού Σ/λίου την υπ' αριθ. Πρωτ.: 19953/2018/19-9-2018 εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κ. Ρούσση Ευάγγελου., η οποία έχει ως εξής:

«ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Την 10-10-2018 συντάχθηκε η υπ' αριθμ. **55/2018** μελέτη Τ.Υ.Δ.Μ. με τίτλο: **«ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ»** η οποία θεωρήθηκε την 10-10-2018 από τον Διευθυντή Τ.Υ. κ. Ευάγγελο Ρούσση.

Το έργο προϋπολογίσθηκε και ανέρχεται στο ποσό των 5.806,45 € (χωρίς Φ.Π.Α.), η δε απαιτούμενη πίστωση σε 7.200,00 € (με Φ.Π.Α 24%).

Η παρούσα τεχνική μελέτη αφορά στην σύνδεση του δικτύου αποχέτευσης του Στρατοπέδου " ΤΧΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΘΩΜΑ " με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης της πόλης της Νέας Περάμου.

Το δίκτυο ακαθάρτων που θα κατασκευαστεί θα χρησιμοποιεί σαν αποδέκτη το δίκτυο ακαθάρτων της Νέας Περάμου και θα οδηγεί τα λύματα στην υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων.

Οι σωληνώσεις του δικτύου μεταφοράς των λυμάτων θα είναι από HDPE 3ης γενιάς, ονομαστικής πίεσης PN10 atm, κατάλληλο για εξωτερικά υπόγεια δίκτυα ακαθάρτων διατομής DN 125mm.

Ειδικότερα για την τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνουν τα παρακάτω:

- Καθαίρεση, με κόφτη, των τμημάτων ασφαλτόδρομου ή επιφανειών σκυροδέματος, κάτω από τα οποία θα διέρχεται ο σωλήνας του δικτύου.
- Εκσκαφή ορύγματος, βάθους 1 m και πλάτους 0,60m, με παράλληλη σταθεροποίηση των παρειών του σκάμματος.
- Διάστρωση άμμου στον πυθμένα σε πάχος 10 cm.
- Τοποθέτηση του σωλήνα HDPE.
- Διάστρωση άμμου που θα φθάνει σε πάχος 20 cm επάνω από το σωλήνα, ώστε αυτός να ευρίσκεται εγκιβωτισμένος ενδιάμεσα σε άμμο που καταλαμβάνει συνολικά περίπου 40 cm από το βάθος του σκάμματος.
- Επίχωση του σκάμματος με τρόπο ανάλογο με το αν η όδευση είναι κάτω από φυσικό έδαφος, ή κάτω από ασφαλτόδρομο.

-Αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας σκυροδέματος, ή ασφαλτόδρομου, ή φυσικού εδάφους, ώστε να επανέλθει πλήρως η προηγούμενη λειτουργικότητα.

Λαμβάνοντας υπόψη τον Ν. 3463/2006 & τον Ν 4412/2016 παρακαλούμε για σχετική έγκριση της μελέτης, της σκοπιμότητας αυτής καθώς και των τευχών αυτής».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψη την ανωτέρω εισήγηση και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις.

Αφού είδε και τις Δ/ξεις του άρθρου 5 του Ν.4412/2016, τις Δ/ξεις του Ν. 3463/2006 καθώς και του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ

A) Εγκρίνει την υπ' αριθ. **55/2018** μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας με τίτλο «**Σύνδεση δικτύου αποχέτευσης Σχολής Πυροβολικού με το δίκτυο πόλης της Νέας Περάμου**» εκτιμώμενη αξία σύμβασης 5.806,45 € χωρίς ΦΠΑ, ή συνολικά απαιτούμενης πίστωσης **7.200,00 €** με ΦΠΑ 24%, την σκοπιμότητα και τα τεύχη αυτής, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου του Δήμου μας κ. Φωτίου Σταύρου του Νικ., που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

B) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. **317/2018**.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως:

<u>Η Πρόεδρος</u>	<u>Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι</u>	
Μαυροειδή Βασιλική	Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Ρήγα Ελένη
	Δήμας Ιωάννης	Δρυμούσης Κων/νος
	Μιχάλαρος Γεώργιος	Σωτηρίου Γεώργιος
	Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Πολυχρόνης Ιερόθεος
	Παπαπανούσης Νικόλαος	Μαρινάκης Ιωάννης
	Κορώσης Σπυρίδων	Φωτίου Σταύρος του Κων.
<u>Ο Πρόεδρος της</u>	Λέλης Μελέτιος	Κόττας Βασίλειος
<u>Δημ.Κοιν. Μεγαρέων</u>	Καράμπελας Κων/νος	Βαρελάς Κλεάνθης
Μουσταίρας Ηλίας	Παπανίκος Δημήτριος	Μπερδελής Γεώργιος
	Ρήγα Ιωάννα	Μαργέτης Παναγιώτης
	Φυλακτός Κων/νος	Χοροζάνης Αντώνιος
	Καστάνη Αικατερίνη	Μιχάλαρος Ιωάννης
	Κολάτας Ιωάννης	

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγαρα.....

Ο

Δήμαρχος Μεγαρέων

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος